

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,

E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 317/1/186

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДОМ ТВОРЧЕСТВА"**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Сарафанникова Виктора Николаевича от «14» октября 2019 г. № 317, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 45 мин. «18» октября 2019 г. по 14 ч. 00 мин. «15» ноября 2019 г.

проведена проверка Клешневым Денисом Сергеевич – государственным инспектором (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА" по адресу: 652120, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЖМОРСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ИЖМОРСКИЙ, УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, 7

совместно с директором МБУ ДО ДТ Коршуновой Татьяной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании отсутствует аварийное освещение. <i>ант работосамои кости авар. освещении 4 светильника</i>	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6	01.08.2020г.	

		Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	Не соблюдены проектные решения АУПС и СОУЭ 2007 г.: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК2, определяемый организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемого здания и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов, заменен на ВЭРС-LEON.	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390; п.3 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (приложение А п.А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)	01.08.2020г.	
3.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией.	ч.2 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2020г.	
4.	Огнетушители, имеющий полную массу менее 15 кг, не установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола или же не установлены на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии (фактически установлены на полу без фиксации от возможного падения при случайном воздействии).	п.4.2.7 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"	01.08.2020г.	
5.	Тамбуры не оборудованы пожарными извещателями.	п.4, таблица 1 п.9, таблица 3 п.38 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, под-	01.08.2020г.	

		лежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"	
6.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики», «Огнетушитель» расположенные на путях эвакуации, выполненные с применением фотолюминесцентных материалов, либо имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.6.1.4, таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний)	01.08.2020г.
7.	В складском помещении, в кабинете музыки при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики до силовых и осветительных кабелей составляет менее 0,5 м.	п.12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002); п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2020г.
8.	Дверь, ведущая из холла в тамбур эвакуационного выхода, открывается не по направлению выхода из здания.	п.6.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Требования пожарной безопасности»)	01.08.2020г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Анжера-Судженска, Яйского и
Ижморского районов по пожарному надзору
Клешнев Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» ноября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ Авфич
(подпись)

«15» 11 2019 г.

✓ директор Ферисуллова Т.И.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)